



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление НД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого
и Промышленновского района**
(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-38-86; E-Mail: ogpn_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

пгт. Промышленная
(место составления акта)

“ 29 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

По адресу/адресам: 652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский р-н пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору Ащеулова Алексея Федоровича № 53 от 21.04.2021 г (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: внеплановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Промышленновский детский сад «Сказка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

										4 ч. 00		
“ 26 ”	апреля	20 21	г. с	13	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин. Продолжительность	мин
“ 29 ”	апреля	20 21	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин. Продолжительность	мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 часов 00 мин

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Медведева Ольга Александровна – заведующий МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
21.04.2021 г. 10 час. 30 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору Коршунов Евгений Александрович

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Медведева Ольга Александровна –заведующий МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
2	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф3.2, Ф5.2 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами. (Пищеблок, прачечная, складское помещение, электрощитовая), (пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)	ст.4, ст.5, ст. 88, т.23, 24 Ф3 № 123 Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.5.7 СП 4.13130.2020	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
3	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, которое должно обеспечить возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)	ст. 8, п.9 Ф3 № 123 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 37 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
4	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
5	Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)	п.43 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
6	В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности,	СП 1.13130.2009. п. 4.3.	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»

	кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации было допущено применение материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе. (пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37) (деревянная веранда). ✓		ский детский сад «Сказка»
7	Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов , внутригородских районов не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения , а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водонисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)	п.75 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 <i>муниципалитет</i>	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»
8	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (Система вентиляции объекта) Информация по работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)	п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479 <i>анне + вентиляция</i>	МАДОУ «Промышленновский детский сад «Сказка»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 53/1/44 от 29.04.2021г, протокол об административном правонарушении на должностное лицо по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ № 12

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Ленинска- Кузнецкого и Промышленновского района

по пожарному надзору Коршунов Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 29 " 04 2021 г.

(подпись)

М.Л.П. <*>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого
и Промышленновского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53 / 1 / 44

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Промышленновский детский сад «Сказка» в лице заведующей Медведевой Ольги Александровны
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору от 21 апреля 2021 года № 53 в соответствии со ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин. 26 апреля 2021г, с 11 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин. 29 апреля 2021г государственным инспектором г. Ленинска - Кузнецкого и Промышленновского района по пожарному надзору Коршуновым Евгением Александровичем муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Промышленновский детский сад «Сказка» по адресу/адресам: 652380, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский р-н пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6 звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Медведевой Ольгой Александровной – заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Промышленновский детский сад «Сказка»
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью либо световым указателем, подключенным к сети электроснабжения и включенным в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479	01.03.2022	
2	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков,	ст.4, ст.5, ст. 88, т.23,	01.03.2022	

	<p>а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф3.2, Ф5.2 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта не выделены противопожарными преградами.</p> <p>(Пищеблок, прачечная, складское помещение, электрощитовая), (пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)</p>	<p>24 ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.5.7 СП 4.13130.2020</p>		
3	<p>Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации, которое должно обеспечить возможность эвакуации людей в случае аварийного отключения рабочего освещения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)</p>	<p>ст. 8, п.9 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 37 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479</p>	01.03.2022	
4	<p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС) сверх срока службы, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д.6)</p>	<p>п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479</p>	01.03.2022	
5	<p>Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)</p>	<p>п.43 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479</p>	01.03.2022	<i>Ван</i>
6	<p>В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности,</p>	<p>СП 1.13130.2009. п. 4.3.</p>	01.03.2022	

	<p>кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации было допущено применение материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе. (пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37) (деревянная веранда).</p>			
7	<p>Органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения. (пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)</p>	<p>п.75 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479</p>	01.03.2022	
8	<p>Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (Система вентиляции объекта) Информация по работе, проводимой со средствами обеспечения пожарной безопасности, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (ул. Коммунистическая, д. 49 А, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 37, пгт. Промышленная, ул. Песочная, д. 13, пгт. Промышленная, пер. Индустриальный, д. 6)</p>	<p>п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 № 1479</p>	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г.№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Ленинска-Кузнецкого и Промышленновского района
пожарному надзору Коршунов Евгений Александрович

« 29 » 04 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МАДОУ

«Промышленновский детский сад «Сказка»

« 29 » 04 2021г

Медведева Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)